



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-07.2022-1410

«14» июля 2022 г.

1. **Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: № 10-01-15555-п от 29.06.2022.
2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Федоровский сельсовет, 461572, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Федоровка, ул. Центральная, д. 19.
3. **Основание для проведения оценки:** договор возмездного оказания услуг от 07.06.2022 г. № 0193-ЦФс-и/22.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора возмездного оказания услуг № 0193-ЦФс-и/22 от 07.06.2022 г. был проведен отбор пробы питьевой воды из крана скважины, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Александровка.

Проба – вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-15555-п от 29.06.2022) по исследованным санитарно-химическим показателям: цветность – менее 1 градуса (при нормативе – не более 20 градусов), запах – 0 баллов (при нормативе – не более 2 баллов), мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), вкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла), окисляемость перманганатная – $0,64 \pm 0,13$ мг/дм³ (при нормативе – не более 5,0 мг/дм куб), аммиак и аммоний ион (суммарно) – менее 0,1 мг/дм³ (при нормативе – не более 1,5 мг/л), нитраты – 7 ± 1 мг/дм³ (при нормативе – не более 45 мг/л), хлориды – 200 ± 30 мг/дм³ (при нормативе – не более 350 мг/л), жесткость – $3,1 \pm 0,5$ °Ж (при нормативе – не более 7,0 мг-экв/дм куб), общее железо – менее 0,1 мг/дм³ (при нормативе – не более 0,3 мг/л), нитриты – менее 0,003 мг/дм³ (при нормативе – не более 3,0 мг/л), сероводород, сульфиды и гидросульфиды в расчете на сульфид-ион – менее 0,002 мг/дм³ (при нормативе – не более 0,05 мг/л) **соответствует** требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «14» июля 2022 г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Ступишина

подпись 1-го эксперта

№ 56.ГО.01.08-07.2022-1410

№ Стр. 1 из 1